

INFORME DE LIMPIEZA DE CISTERNA

CLIENTE: Unidad Educativa Giovanni Farina.
FECHA: Viernes 16 de Diciembre del 2022
TÉCNICO: José Luis Criollo

ANTECEDENTES:

De acuerdo a lo solicitado, se efectuó el servicio de limpieza y desinfección de la cisterna de la Unidad Educativa Giovanni Farina.,

TRABAJOS EJECUTADOS:

El servicio ejecutado por Land Clean S.A. comprendió las siguientes acciones:

- Evacuación del agua de la cisternas.
- Descenso de los trabajadores a las cisternas (escalera).
- Lavado de pisos, paredes, techos de las cisternas, con cepillos de cerdas semi suaves, para no comprometer el estado del recubrimiento de las paredes.
- Ingreso de agua limpia para desalojo de residuos del lavado.
- Primer enjuague, para una mejor limpieza se realiza este procedimiento 2 veces.
- Aplicación de producto desinfectante, virucida, esporicida, el cual esteriliza toda el área tratada.

OBSERVACIONES:

1. El proceso de limpieza y desinfección se debe realizar con una periodicidad bimensual, ya que al ser agua en reserva, existe una mayor proliferación de patógenos contaminantes. Con esto, se logrará reducir sustancialmente las adherencias evidenciadas al inicio del servicio.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICA



 (02) 600.66.69 / 099.645.0661 / 098.361.15.63

 Luis Coloma Silva N44-227 y Av. El Inca

 servicioalcliente@limpieza.com.ec

 www.limpieza.com.ec

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Se cumple a satisfacción el protocolo de limpieza y desinfección de cisternas.
2. Se dejan las paredes internas limpias y desinfectadas.
3. El siguiente servicio se realizará un proceso de quitar el sarro con diferentes productos para eliminar las manchas amarillas que la cisterna presenta en sus paredes.

Atentamente,

Cristina Flores.
CONTROL DE CALIDAD
LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.